

ООО «СТРАЖ»

Заказ № 8-П-2016

Экз.№ 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Здания ОАО «Печатный двор Кубани»

г. Краснодар, ул. Тополиная, 19

*Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.*

Директор

С.В.Трясейкин

Исполнитель

И.П.Гречко

**г. Краснодар
2016 г.**

Рабочая документация

Здания ОАО «Печатный двор Кубани»

г. Краснодар, ул. Тополиная, 19

*Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.*

Инв.№ подл.	Подпись и дата.	Взам. инв. №										
									8-П-2016			
	Изм	Лист	Кол. уч	№ док.	Подпись	Дата	Лист изменений и дополнений			Стадия	Лист	Листов
	Директор	Трясейкин С.В.								Р	1	16
	ГИП		Тюмбаров В.В.							ООО «СТРАЖ»		
	Исполнит.		Гречко И.П.									

[illegible]

Обозначение	Наименование	
	Ссылочные документы	
Федеральный Закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ	"Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности"	
Свод правил СП 3.13130.2009	«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
Свод правил СП 5.13130.2009	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
Р 78.36.032-2013 МВД РФ.	Методические рекомендации «Инженерно - техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Объекты»	
РД 78.36.004-2005. МВД РФ.	"Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны".	
РД 78.36.031-2013. МВД РФ.	«Обследование объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану»	
	Прилагаемые документы	
8-П-2016 СП	Спецификация	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

[illegible]

Пожарная сигнализация производственного здания	2.02/4	2 – Номер ППКОП, 02 – номер шлейфа, 4 – номер извещателя в шлейфе
Пожарная сигнализация административного здания	1.24	3 – Номер контроллера, 24 – номер извещателя
Световые оповещатели	ОС №2	Оповещатель световой, 2 – Номер оповещателя
Звуковое оповещение	ОЗ №1	Оповещатель звуковой, 1 - Номер оповещателя

					8-П-2016			
					Здания ОАО «Печатный двор Кубани» г. Краснодар, ул. Тополиная, 19			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Директор		Трясейкин С.В.				Р	3	16
ГИП		Тюмбаров В.В.				Общие данные		
Исполнит.		Гречко И.П.						
						ООО «СТРАЖ»		